



24080034049

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

报 告 编 号 HLJYX-SSJ-202609-007 (BS)
样 品 名 称 生活饮用水
受 检 单 位 双鸭山市宝山区供水公司
检 测 类 别 委托

2026 年 09 月 30 日

说 明

一、检测报告未加盖红印“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”、不盖骑缝章和批准人签字无效。

二、本检测报告涂改、增删无效。复制报告未重新加盖“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”无效。

三、本检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

四、委托方对检测结果有异议，可在收到检测报告之日起七日内向检测单位提出，逾期不予受理。

五、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

六、不可重复或不能进行复测的项目，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

七、本检测报告仅限协议规定范围内用途有效，检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动

八、本检测报告共打印二份，一份由检测机构存档，一份交委托方。

九、我公司仅对有效的完整检测报告负责。

十、未经本公司允许，本报告不得擅自作为鉴定、仲裁依据使用。



扫二维码图案，加我微信 业务咨询

单位名称：黑龙江元馨检验检测有限公司

单位地址：黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东）



联系电话：0455-7998678 13936029807

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-007（BS）

第 1 页 共 4 页

一、基本信息			
样品名称	生活饮用水	样品状态	液态、无包装
委托单位	双鸭山市宝山区疾病预防控制中心	样品消毒方式	--
采样地点	双鸭山市宝山区供水公司	采样日期	2026. 09. 24
采 样 人	樊昭怡	采样人联系方式	19289732060
接 样 人	徐丽	接样日期	2026. 09. 24
检测类别	委托	样品数量	5 L
检测项目	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中部分指标，详见检测结果。		
检测地址	黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东侧）		
检测结论	该样品所检指标符合 GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》规定。 以下空白		
编制人	毕艳丽		
审核人			
批准人			
批准日期	2026 年 09 月 30 日		

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号: HLJYX-SSJ-202609-007 (BS)

第 2 页 共 4 页

二、检测项目、方法及仪器信息

序号	项 目	分析方法	分析仪器	仪器型号	仪器编号
1	色度	GB/T 5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法	便携式水质色度仪	DGB-421	652000N0019110002
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准	浊度计	WZS-180A	670700N0018040004
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法	—	—	—
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1) 直接观察法	—	—	—
5	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1) 玻璃电极法	pH 计	PHS-3C	600408020076
6	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 (11.1) 称量法	电子天平 电热恒温水浴锅 电热恒温干燥箱	FA2204C HH-21-8 101-A	0280609539 180810 1187
7	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 (10.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法	酸式滴定管	—	—
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法	酸式滴定管 电热恒温水浴锅	HH-21-8	180810
9	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2023 (13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法	紫外可见分光光度计	752B	8043
10	铝	GB/T 5750.6-2023 (4.1) 铬天青 S 分光光度法	紫外可见分光光度计	752B	8043
11	氨 (以氮计)	GB/T 5750.5-2023 (11.1) 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	752B	8043
12	氰化物	GB/T 5750.5-2023 (7.2) 异烟酸-巴比妥酸分光光度法	紫外可见分光光度计	752B	8043
13	氟化物	GB/T 5750.5-2023 (6.2) 离子色谱法	离子色谱仪	YC3000	SPYC19393
14	氯化物	GB/T 5750.5-2023 (5.2) 离子色谱法	离子色谱仪	YC3000	SPYC19393
15	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 (8.3) 离子色谱法	离子色谱仪	YC3000	SPYC19393
16	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 (4.2) 离子色谱法	离子色谱仪	YC3000	SPYC19393
17	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 (21.2) 离子色谱法	离子色谱仪	YC3000	SPYC19393
18	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 (15.2) 离子色谱-电导检测法	离子色谱仪	IC6000	2112846812502250030
19	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 (16.2) 离子色谱-电导检测法	离子色谱仪	IC6000	2112846812502250030



黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号: HLJYX-SSJ-202609-007(BS)

第 3 页 共 4 页

序号	项 目	分析方法	分析仪器	仪器型号	仪器编号
20	铁	GB/T 5750.6-2023 (5.1) 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	AA-7003	16101313
21	锰	GB/T 5750.6-2023 (6.1) 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	AA-7003	16101313
22	铜	GB/T 5750.6-2023 (7.2) 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	AA-7003	16101313
23	锌	GB/T 5750.6-2023 (8.1) 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	AA-7003	16101313
24	铅	GB/T 5750.6-2023 (14.1) 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	AA-7003	18081303
25	镉	GB/T 5750.6-2023 (12.1) 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	AA-7003	18081303
26	砷	GB/T 5750.6-2023 (9.1) 氢化物原子荧光法	原子荧光光度计	AFS-8220	19043031
27	汞	GB/T 5750.6-2023 (11.1) 原子荧光法	原子荧光光度计	AFS-8220	19043031
28	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 (4.3) 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	GC-4000A	19091008
29	一氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 (6.2) 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	GC-4000A	19091008
30	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 (7.2) 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	GC-4000A	19091008
31	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 (5.2) 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	GC-4000A	19091008
32	三卤甲烷	—	—	—	—
33	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 (4.1) 低本底总 α 检测法	低本底 α、β 测量仪	FYFS-400X	0204010420102201
34	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 (5.1) 低本底总 β 检测法	低本底 α、β 测量仪	FYFS-400X	0204010420102201
35	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 (4.2) 酶底物法	隔水式电热恒温培养箱	HGPF-163	12272018
36	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 (5.3) 酶底物法	隔水式电热恒温培养箱	HGPF-163	12272018
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 (7.3) 酶底物法	隔水式电热恒温培养箱	HGPF-163	12272018
38	游离氯	GB/T 5750.11-2023 (4.1) N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	便携式多参数水质分析仪	T-CP40(增强型)	20210415

黑龙江元馨检验检测有限公司 检 测 报 告

第 4 页 共 4 页

检测报告编号: HLJYX-SSJ-202609-007 (BS)

三、检测项目及结果

序号	检测项目	GB 5749-2022 标准限值	检测结果	单位	备注
1	色度	≤15	6	度	
2	浑浊度	≤1.0	0.59	NTU	
3	臭和味	无异臭、异味	无任何臭和味	—	
4	肉眼可见物	无	无	—	
5	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.01	无量纲	
6	溶解性总固体	≤1000	362	mg/L	
7	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	≤450	190	mg/L	
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	≤3	1.24	mg/L	
9	铬 (六价)	≤0.05	<0.004	mg/L	
10	铝	≤0.2	<0.008	mg/L	
11	氨 (以氮计)	≤0.5	0.065	mg/L	
12	氰化物	≤0.05	<0.002	mg/L	
13	氟化物	≤1.0	0.564	mg/L	
14	氯化物	≤250	18.1	mg/L	
15	硝酸盐 (以 N 计)	≤10	0.422	mg/L	
16	硫酸盐	≤250	84.4	mg/L	
17	氯酸盐	≤0.7	<0.005	mg/L	
18	一氯乙酸	≤0.05	<0.0037	mg/L	
19	三氯乙酸	≤0.1	<0.0044	mg/L	
20	铁	≤0.3	<0.1	mg/L	
21	锰	≤0.1	<0.1	mg/L	
22	铜	≤1.0	<0.1	mg/L	
23	锌	≤1.0	<0.1	mg/L	
24	铅	≤0.01	<0.0025	mg/L	
25	镉	≤0.005	<0.0005	mg/L	
26	砷	≤0.01	<0.001	mg/L	
27	汞	≤0.001	<0.0001	mg/L	
28	三氯甲烷	≤0.06	1.84×10 ⁻³	mg/L	
29	二氯一溴甲烷	≤0.06	5.79×10 ⁻⁴	mg/L	
30	一氯二溴甲烷	≤0.1	2.52×10 ⁻³	mg/L	
31	三溴甲烷	≤0.1	<4.10×10 ⁻⁵	mg/L	
32	三卤甲烷	≤1.0	0.0659	—	
33	总 α 放射性	≤0.5	<0.02	Bq/L	
34	总 β 放射性	≤1.0	<0.03	Bq/L	
35	菌落总数	≤100	4	MPN/mL	
36	总大肠菌群	不应检出	未检出	MPN/100 mL	
37	大肠埃希氏菌	不应检出	未检出	MPN/100 mL	
38	游离氯	≥0.3, ≤2	0.32	mg/L	

以下空白